

SPECIAL DETECTEUR

LES REPONSES AUX QUESTIONS LES PLUS SOUVENT POSEES

Faut-il placer des détecteurs dans tous les logements en France ?

Oui, que ces logements soient loués ou occupés par leur propriétaire.

Les cités d'étudiants sont-ils concernés ?

Oui, les studios d'étudiants sont à considérer comme logements mais la majorité d'entre eux sont des logements collectifs (c'est-à-dire de logements dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages ou locataires différents).

La législation est-elle déjà d'application ?

Oui, mais il faut distinguer trois catégories de logements :

- les logements existants : les détecteurs doivent être placés avant le 1^{er} juillet 2006 ;
- les logements à construire, en cours de construction (ou de réhabilitation importante assimilable à la création de logement) et dont l'installation électrique sera réceptionnée par un organisme agréé au plus tard le 20 avril 2005 : les détecteurs devront être placés à l'achèvement du logement ;
- les logements dont l'installation électrique sera réceptionnée par un organisme agréé après le 20 avril 2005 : les détecteurs devront être placés à l'achèvement du logement et si l'installation d'au moins 4 détecteurs est nécessaire, les détecteurs devront être reliés entre eux ou raccordés à une centrale de détection.

Pourquoi les détecteurs doivent-ils être agréés BOSEC ?

Actuellement, il n'existe ni norme Française ni norme européenne approuvée relative aux détecteurs autonomes de fumée. Seul un projet de norme EN 14604 a été diffusé pour examen et enquête.

En attendant, la certification de tels détecteurs est réalisée par un organisme, le Belgium Organisation for Security Certification (BOSEC) en se basant sur une série d'essais effectués par l'ANPI conformément à une notice technique précise (la NT 125).

D'autres organismes européens pourraient réaliser une certification équivalente (c'est-à-dire sur des bases similaires) mais il est probable qu'ils attendront la parution de la norme européenne qui harmonisera automatiquement les procédures d'essais et les exigences techniques.

Combien de détecteurs faut-il placer dans mon logement ?

Il faut distinguer principalement 2 types de logements :

Les appartements et les maisons de plain-pied :

- si leur superficie utile est inférieure à 80 m², un seul détecteur est à placer ;
- dans le cas de logements plus grands : 2 détecteurs sont à placer.

Les maisons comportant plusieurs niveaux :

- si la superficie utile du niveau du logement est inférieure à 80 m², un détecteur est à placer par niveau comportant au moins une pièce d'habitation ;
- dans le cas de logements plus grands : 2 détecteurs sont à placer par niveau.

La superficie utile d'un niveau est la superficie totale intérieure du niveau du logement, mesurée au sol.

La pièce d'habitation est définie comme toute pièce, partie de pièce ou espace intérieur autre que les halls d'entrée, les dégagements, les locaux sanitaires, les débarras, les caves, les greniers non aménagés, les annexes non habitables, les

garages, les locaux à usage professionnel et les locaux de très faibles dimensions ou sans éclairage.

Un niveau comportant au moins une pièce d'habitation est parfois appelé "niveau de vie".
Pour les maisons, un grenier aménagé est un niveau de vie, le niveau des caves ne l'est pas.

Où faut-il localiser les détecteurs ?

Les détecteurs doivent être placés, par niveau, dans la première des pièces reprises ci-dessous :

- 1° le hall ou le palier donnant accès aux chambres à coucher ;
- 2° le hall d'entrée ;
- 3° la pièce dans laquelle débouche la partie supérieure d'un escalier ;
- 4° la pièce contiguë à la cuisine ;
- 5° la chambre ;
- 6° toute autre pièce d'habitation.

Ainsi, si deux détecteurs doivent être prévus pour un niveau, le premier sera placé dans le hall ou palier, le second dans la première pièce citée dans la liste existant à ce niveau. Il y a lieu de veiller, en cas de possibilités équivalentes (par exemple : plusieurs chambres), à assurer une couverture maximale du niveau (c'est-à-dire la meilleure répartition des détecteurs, en évitant de les placer l'un proche de l'autre).

Dans la plupart des cas :

- dans les petits appartements, le détecteur sera placé dans le hall donnant accès aux chambres ;
- dans les grands appartements et les maisons sans étage, le second détecteur sera placé dans le hall d'entrée ou dans le living ;
- dans les maisons à étages, les détecteurs seront placés sur le palier à l'étage, dans le hall d'entrée (proche des pièces de vie) et dans un grenier aménagé : sur le palier donnant accès aux chambres mansardées ou le cas échéant au plafond de la chambre mansardée, au droit de l'escalier y donnant accès.

Comment faut-il les placer ?

Les détecteurs sont installés conformément aux instructions écrites fournies par le fabricant.

Le meilleur emplacement est, sauf cas particulier, le centre du plafond de la pièce ou de l'espace.

Certains appareils peuvent également être placés, au mur, à une distance de 15 à 30 cm du plafond.

Le bon fonctionnement de ces appareils dépend essentiellement du respect de ces indications.

En aucun cas, l'esthétique ne peut primer sur la sécurité.

Étant locataire, qui doit placer les détecteurs ?

La responsabilité de l'achat, du placement et du bon fonctionnement des appareils incombe au propriétaire.

L'entretien (le remplacement de la pile et l'enlèvement des dépôts de poussière à l'aide d'un aspirateur) et la vérification du bon fonctionnement (test à intervalle hebdomadaire) incombent au locataire. Celui-ci doit avertir immédiatement le propriétaire en cas de dysfonctionnement.

Un appartement dans un immeuble est-il un logement collectif ?

Non, chaque appartement est à considérer comme un logement.

Faut-il placer des détecteurs dans les parties communes de l'immeuble à appartement ?

Rien n'empêche le ou les propriétaires de sécuriser ces parties, mais la législation ne vise pas les communs des immeubles à appartements.

Si je sous-loue une partie d'immeuble, faut-il placer plus de détecteurs ?

La sous-location est un problème relativement complexe, mais dans le cas où une sous-location entraînerait "de facto" la création d'un logement ou de logements collectifs la législation s'appliquerait. Si son respect implique le placement de détecteurs supplémentaires, le coût et la responsabilité en seraient transférés au locataire qui sous-loue la partie du bâtiment.

Ma maison comporte des demi-niveaux ; faut-il placer plus de détecteurs ?

Oui, chaque demi-niveau est à considérer comme un niveau, du moins s'il comporte une pièce de vie.

Mon logement est déjà équipé de détecteurs ; faut-il les remplacer ?

Si les détecteurs placés sont des détecteurs ioniques ou des détecteurs optiques achetés avant le 20 novembre 2004 (preuve d'achat à l'appui), ils peuvent être maintenus pendant 10 ans.

Cependant, si leur nombre est insuffisant ou si leur localisation n'est pas conforme, il y aura lieu de remédier à ces déficiences avant le 1^{er} juillet 2006.

Quelles sanctions seront prises si mon propriétaire ne place pas de détecteurs dans le logement que je loue ?

A partir de juillet 2006, les logements loués non munis de détecteurs ne seront pas conformes et les locataires pourront assigner le propriétaire en justice, sans compter le risque d'une mise en cause de leur responsabilité civile en cas de sinistre.

De plus, les logements soumis à permis de location devront être conformes pour obtenir ce permis.

Quelles sanctions seront prises si je ne place pas de détecteurs dans mon logement ?

Pour les propriétaires-occupants, cette problématique relève avant tout de leur propre sécurité !

Il n'est pas exclu que de nouvelles impositions figurent dans les contrats d'assurance à partir de la date où ces dispositions seront obligatoires.

Des dérogations sont-elles possibles ?

La législation prévoit la possibilité, pour le propriétaire du logement, d'introduire auprès de l'administration une demande de dérogation concernant le type ou la localisation des détecteurs. Celle-ci devra être accompagnée d'une attestation démontrant qu'elle contribue à une sécurisation au moins équivalente des occupants, sans augmentation des risques pour l'environnement.

L'attestation émane soit d'une personne physique titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un organisme de certification, soit de toute personne démontrant des connaissances ou une expérience utile dans le domaine de la détection du feu.

Le cas peut notamment être envisagé pour des personnes malentendantes.

L'endroit prioritaire pour placer le détecteur n'est-il pas la cuisine ?

Non, car tant la cuisine qu'une salle d'eau dégage des vapeurs d'eau qui peuvent provoquer des alarmes intempestives.

Faut-il placer des détecteurs dans la cave, le garage ou la buanderie ?

Ces locaux peuvent être sécurisés par des détecteurs mais la législation vise avant tout à alerter les occupants d'un logement, surtout pendant leur sommeil, suffisamment tôt pour pouvoir quitter le logement en sécurité et prévenir rapidement les secours.

Si je fume dans la pièce où est placé le détecteur, celui-ci ne risque-t-il pas de se déclencher de manière intempestive ?

Les détecteurs optiques provoquent moins de déclenchements intempestifs que les détecteurs ioniques. Si le tabagisme est tel qu'il provoque un déclenchement intempestif, il est certainement plus que nécessaire d'aérer la pièce pour des raisons d'hygiène et de santé. Dans un studio, le détecteur est à éloigner de la partie cuisine et du coin douche.